

Certificat

ELEMENTS SPECIAUX POUR MACONNERIE

Blocs de coffrage

ECLAIR 1

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 07 « Eléments spéciaux pour maçonnerie » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **ALKERN**
La Lande de jauge – 33610 CESTAS – France
Usine **33610 CESTAS – France**

le droit d'usage de la marque QB 07 « Eléments spéciaux pour maçonnerie » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



69-582

Décision n°07-445-69-582 du 27/08/2018

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°07-444-69-582 du 06/06/2017

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon le DTA 16/16-733 :

Les caractéristiques certifiées sont données dans les tableaux en annexe 1 :

Dimensionnelle
Résistance caractéristique en compression

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Jonathan JOUANNETAUD

Courriel : contact-QB07@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 59

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe 1 du Certificat : caractéristiques certifiées

Décision n°07-445-69-582 du 27 août 2018

DIMENSIONNELLES		
Catégorie	Hauteur sur muret de 5 rangs constitué de 3 ou 2 blocs	Précision sur la Hauteur
D3	Côte extrêmes mesurées aux 4 angles ≤ 5 mm	$\pm 1,5$ mm

MECANIQUES
Résistance caractéristique en compression
≥ 16 MPa